

表 19 断熱材の施工状況 -1 (断熱工事中)

隙間なく 施工され ています か？	建物全体	隙間やたるみがありませんか？	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
	詳細部注意点	換気口やコンセントの周囲	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
		開口部周囲	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
		筋かい部などの周囲	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
		天井の吊り木部分	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
	使用する断熱材に よりチェックが必 要な箇所	ボード状断熱材を充填する場合、隙間が生じた場合は現場発泡断熱材などで補修されていますか？	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
		耳付きの防湿層を備えたフェルト状断熱材を施工する場合、耳を室内側見付面に間隔が 200 mm内外で“ステープ留め”されていますか？	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G
取合部の気流止めが 設置されていますか？※	外壁と床	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G	
	外壁と天井（屋根）	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G	
	間仕切壁と床	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G	
	間仕切壁と天井	<input type="checkbox"/> O K	<input type="checkbox"/> N G	