

JIS Q 1000 に基づく自己適合宣言書

番号 : JFERF - JIS - BHS4161M
発行者の名称 : JFE ロックファイバー株式会社
発行者の住所 : 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通 1 丁目 1 番地
宣言の対象 : ロクセラム サイレント BHS4161M

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している。

JIS 番号 : JIS A 9521
規格名称 : 建築用断熱材
発効年月日 : 2022 年 3 月 22 日

追加情報は次の通りである。

製品規格 : 別紙「製品規格及び試験結果」に記載
試験結果 : 別紙「製品規格及び試験結果」に記載

問合せ先は次の通りである。

住所 : 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通 1 丁目 1 番地
電話番号 : 086-448-5200 FAX : 086-447-4399

代表者又は代理者の署名 : 池之上 誠

発行部署 : JFE ロックファイバー株式会社 品質保証室
発行日 : 2023 年 7 月 5 日
氏名 : 多田 光一 役職 : 品質保証室 室長

製品規格及び試験結果

(JIS Q 1000 に基づく自己適合宣言書 別紙)

宣言書番号 : JFERF - JIS - BHS4161M
 製品名称 : ロクセラム サイレント BHS4161M

表 製品規格及び試験結果 一覧

| 項目 | 製品規格 | 試験結果 |
|--------------|---|------------------------|
| 熱伝導率 | 0.037 W/m・K | 0.037 W/m・K |
| 熱抵抗値 | 4.4 m ² K/W | 4.4 m ² K/W |
| ホルムアルデヒド放散特性 | F☆☆☆☆ | F☆☆☆☆ |
| 密度 | 45 ⁺¹⁵ / ₋₅ kg/m ³ | 検査成績書による* |
| 厚さ | 161 ⁺¹⁵ / ₋₀ mm | 〃 |
| 幅 | 425 ⁺¹⁰ / ₋₀ mm | 〃 |
| 長さ | 1380 ⁺⁵⁰ / ₋₀ mm | 〃 |
| 外観 | 使用上支障となるきず, 汚れ及び欠け無きこと | 〃 |

※密度、厚さ、幅、長さ及び外観は受渡検査のため、試験結果はロット毎にあります。
 それらの試験結果が必要な場合は、自己適合宣言書の「問合せ先」までご連絡下さい。
 お渡しした製品のロットの検査成績書を発行致します。