

## 品 質 証 明 書

J I S 認定番号： T C 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社



〒712-8074 倉敷市水島川崎通二丁目

当社製品 ロクセラム は、 J I S A 9504 人造鉱物纖維保温材 に該当し、

下記の性能を有した製品であることを証明致します。

## 記

商 品 名	ワイヤード ブランケット 龜甲金網貼	
品 番	B D 0 8 0 7 5 W A · B D S 8 7 5 W A	
サイズ mm	7 5 × 6 0 5 × 4, 0 0 0	
標準密度 kg/m <sup>3</sup>	8 0 (ブランケット 1 号)	
熱伝導率 W/m·k	0. 0 4 4 以下 (平均温度 7 0 °C)	
熱間収縮温度 °C	6 0 0 以上	
厚さの許容差 mm	+ 規定なし - 3	
幅の許容差 mm	+ 5 - 3	
長さの許容差 mm	マイナス側を認めない	
ホルムアルデヒド 放散区分	F ★ ★ ★ ★	
吸音性能	0. 9 M (J I S A 6 3 0 1)	

認定番号 (不燃材料) : NM-8600

参考規格 : J I S A 6 3 0 1 吸音材料

J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有しておりません。

以上